



Frequenzumformer und Filter über Abgrenzeinheit geerdet (Geräte isoliert montiert)

PE isoliert  
Schiene isoliert montiert

Potentialausgleichssystem

### VERBRAUCHER MIT FREQUENZUMFORMER

Abgrenzeinheit Typ AE.../46-06C erforderlich

### VERBRAUCHER OHNE FREQUENZUMFORMER

Abgrenzeinheit Typ AE.../46-06 erforderlich

Korrosionsschutzmassnahme in ARA's und Wasserversorgungen		Gezeichnet	05.2004
Isolierte Erdung über Abgrenzeinheit für galvanisch getrennte Verbraucher zur Verhinderung des Makroelementstromes auf dem Schutzleiter		Masstab	kk
Prinzipschema		Echelle	
		Geprüft	
		Geändert	03.2014
		Modifiziert	
		Nr.	7000.021

